



РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Г. ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14 ноября 2018 года

№ 89

г. Пятигорск

В соответствии с рекомендациями Правительства Ставропольского края по организации системной работы по обеспечению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, а также в целях реализации комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности в преддверье новогодних каникул, в торговых и развлекательных заведениях, кинотеатрах, домах культуры и прочих мест массового пребывания людей,-

ТРЕБУЮ:

1. Начальнику МУ «Управления образования администрации города Пятигорска Васютиной Н.А., и.о. начальника управления «Управления культуры администрации города Пятигорска» Литвиновой Т.А., председателю комитета по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска Джюеву А.Х.:

1.1. Организовать на подведомственных объектах учебные тревоги по проверке действий сотрудников при возникновении чрезвычайной ситуации.

1.2. Обеспечить в образовательных учреждениях, не менее одного раза в месяц с учащимися, занятий по ознакомлению их с требованиями пожарной безопасности и правилами поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

1.3. Поручить руководителям общеобразовательных учреждений при проведении в учебное и каникулярное время экскурсий, коллективных выходов учащихся в кино, театр и на другие культурно-развлекательные мероприятия, обеспечить присутствие в качестве сопровождающих помимо классного руководителя не менее одного представителя из состава родителей на 10 детей.


2. Заведующему отделом контрольно-аналитической работы администрации города Пятигорска Шалдырван Т.В. разместиться в средствах массовой информации и на сайте администрации информацию об основных требованиях пожарной безопасности, на которые в первую очередь должны обращать внимание граждане и нарушение которых может повлечь опасные для жизни и здоровья последствия (Прилагается).

3. Контроль выполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска, заместителя председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Пятигорска Фисенко В.М.

4. О выполнении поручений указанных в данном распоряжении доложить в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности администрации города Пятигорска через МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» в срок до 23 ноября 2018 года.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель главы администрации города
Пятигорска, председатель комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности города Пятигорска




Д.Ю. Ворошилов



ТРЕБОВАНИЯ

пожарной безопасности, на которые в первую очередь должны обращать внимание граждане и нарушение которых может повлечь опасные для жизни и здоровья людей последствия

Наименование нарушения требований	Разъяснение требования
Отсутствие системы эвакуационных выходов из помещений	Каждое помещение должно быть оборудовано не менее чем двумя выходами с разных сторон. Выходы должны быть легко заметными.
Загромождение путей эвакуации	Проход к эвакуационным выходам должен быть открытым и не перекрыт посторонними предметами и оборудованием, препятствующими быстрой эвакуации людей из помещения.
Отсутствие и неработоспособность систем автоматической противопожарной защиты зданий	Каждое помещение должно быть оборудовано автоматической сигнализацией о пожаре (зачастую белые цилиндрические коробки на потолке). Работоспособность системы подтверждает мигание красного светодиода на приборе сигнализации.
Применение открытого огня, курение в помещении	Строго запрещено применение во внутренних помещениях зданий пиротехнических изделий (салюты, фейерверки, петарды и пр.), использование источников огня (свечи, нагревательные элементы), курение. При выявлении данных фактов необходимо в срочном порядке уведомить администрацию торгового центра, магазина, офиса и пр.

<p>Двери эвакуационных выходов не оборудованы механизмами для самозакрывания. Двери закрыты на ключ, либо полностью заблокированы</p>	<p>Эвакуационные выходы из этажа многоэтажного здания или выходы на улицу должны быть оборудованы механизмами для самозакрытия и предполагать легкое открытие с внутренней стороны помещения</p>
<p>Отсутствие первичных средств пожаротушения</p>	<p>Каждое крупное помещение и коридоры должны быть оборудованы огнетушителями (не менее одного огнетушителя на помещение площадью 200 кв.м.)</p>
<p>Отсутствие знаков направления выхода и табличек с номером вызова пожарной охраны</p>	<p>Каждое крупное помещение должно быть оборудовано схемами эвакуации при пожаре, знаками направления выхода (зеленая табличка) и схемы с номерами вызова пожарной охраны. На схеме эвакуации должно быть обозначено место, где Вы находитесь (где в помещении размещена эта табличка)</p>