

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для проведения аукциона

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств)

№ 358/21

"30" ноября 2021 г.

АО «Пятигорскэнерго»

Администрация города Пятигорска

(на № 5229/07 от 21.07.2021 г.)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: **объект торговли.**
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: **объект торговли, расположенный по адресу: г. Пятигорск, пос. Горячеводский, район пересечения просп. Калинина и ул. 4-я Линия**
3. Предельная свободная мощность существующих сетей в данном районе: 15 кВт.
4. Максимальная нагрузка 15 кВт.
5. Для электроснабжения объекта торговли на данном земельном участке по уровню напряжения 0,4 кВ необходимо предусмотреть прокладку КЛ-0,4 кВ от РЩ-245/8 до ВРУ объекта торговли.
6. Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического присоединения, будут подготовлены после обращения заявителя в сетевую организацию с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей.
7. Срок подключения энергопринимающих устройств заявителя к сетям: в соответствии с п. 166 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (с изм.) 4 месяца.
8. Срок действия технических условий составляет 3 года со дня заключения договора на технологическое присоединение.
9. Стоимость технологического присоединения определяется Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 и Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского края, действующим на момент подписания договора технологического присоединения.
Стоимость технологического присоединения по ставке 2021 г. составляет 550 руб.
Вынос сетей электроснабжения, попадающих в зону строительства, благоустройства прилегающей территории и парковки выполнить до начала строительных работ.
Стоимость работ по выносу сетей из зоны строительства в стоимость тарифа за технологическое присоединение не входит.
- Вышеуказанная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и резервирования мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и получения технических условий).
10. Срок действия настоящих технических условий 1 год.
11. Технические условия выданы взамен № 105/20 от 25 февраля 2020г.

Главный инженер

А.Н. Шарапов

Исп. Калашникова Л.В.
Тел.: 33-07-88

