

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для проведения аукциона

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств)

№ 154/17

"13" апреля 2017 г.

ОАО «Пятигорские электрические сети»

Администрация города Пятигорска

(на № 1463/02 от 05.04.2017 г.)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: **оздоровительно-спортивный комплекс "Ледовый дворец".**

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: **оздоровительно-спортивный комплекс "Ледовый дворец", расположенный по адресу: г. Пятигорск, ул. Пестова.**

3. Предельная свободная мощность существующих сетей в данном районе: 15 кВт.

4. Максимальная нагрузка 240 кВт.

5. Для электроснабжения оздоровительно-спортивного комплекса "Ледовый дворец" на данном земельном участке по уровню напряжения 0,4 кВ необходимо предусмотреть строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, прокладку КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ.

6. Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического присоединения, будут подготовлены после обращения заявителя в сетевую организацию с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей.

7. Срок подключения энергопринимающих устройств заявителя к сетям: в соответствии с п. 166 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (с изм.) 1 год.

8. Срок действия технических условий составляет 3 года со дня заключения договора на технологическое присоединение.

9. Стоимость технологического присоединения определяется Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 и Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского края, действующим на момент подписания договора технологического присоединения.

Стоимость технологического присоединения по ставке 2017 г. составляет 1 млн. руб.

На земельном участке проходят сети электроснабжения объектов данного района, попадающие в зону строительства и благоустройства прилегающей территории, необходимо выполнить их вынос до начала строительных работ. *Стоимость работ по выносу сетей из зоны строительства в стоимость тарифа за технологическое присоединение не входит.*

Вышеуказанная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и резервирования мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и получения технических условий).

МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска" согласовывать с МУ "Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска" вопрос выделения земельного участка для строительства трансформаторной подстанции и прокладки сетей электроснабжения.

10. Срок действия настоящих технических условий до 31.12.2017 г.

Главный инженер

В.В. Жданов

