

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для проведения аукциона

((для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств))

№ 55/19

"13"

ноября 2019 г.

ОАО «Пятигорские электрические сети»

Администрация города Пятигорска

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: **объект амбулаторно-поликлинического обслуживания.**

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: **объект амбулаторно-поликлинического обслуживания, расположенный по адресу: г. Пятигорск, в районе здания №2 по ул. Адмиральского.**

3. Предельная свободная мощность существующих сетей в данном районе: 15 кВт.

4. Максимальная нагрузка 20 кВт.

5. Для электроснабжения объекта амбулаторно-поликлинического обслуживания на данном земельном участке по уровню напряжения 0,4 кВ необходимо предусмотреть прокладку КЛ-0,4 кВ.

6. Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического присоединения, будут подготовлены после обращения заявителя в сетевую организацию с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей.

7. Срок подключения энергопринимающих устройств заявителя к сетям: в соответствии с п. 166 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (с изм.) 4 месяца.

8. Срок действия технических условий составляет 3 года со дня заключения договора на технологическое присоединение.

9. Стоимость технологического присоединения определяется Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 и Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского края, действующим на момент подписания договора технологического присоединения.

Стоимость технологического присоединения по ставке 2019 г. составляет 9 564,41 руб.

На земельном участке проходят сети электроснабжения объектов данного района, попадающие в зону строительства и благоустройства прилегающей территории, необходимо выполнить их вынос до начала строительных работ. *Стоимость работ по выносу сетей из зоны строительства в стоимость тарифа за технологическое присоединение не входит.*

Вышеуказанная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и резервирования мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и получения технических условий).

МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска" согласовывать с МУ "Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска" вопрос выделения земельного участка для прокладки сетей электроснабжения.

Технические условия выданы взамен № 420/18 от 06.09.2018 г.

И.О. Главного инженера

А.Н. Шарапов

