ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для проведения аукциона
((для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств)

№ 407/17 **"**11**"** сентября **2017 г.**

ОАО «Пятигорские электрические сети»

Администрация города Пятигорска
(на № 4088/02 от 30.08.2017 г.)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: **склад.**
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: **склад,** расположенный по адресу: **г. Пятигорск, в районе Лермонтовского разъезда.**
3. Предельная свободная мощность существующих сетей в данном районе: 15 кВт.
4. Максимальная нагрузка 13,2 кВт.
5. Для электроснабжения склада на данном земельном участке по уровню напряжения 0,4 кВ необходимо предусмотреть прокладку КЛ-0,4 кВ.
6. Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического присоединения, будут подготовлены после обращения заявителя в сетевую организацию с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей.
7. Срок подключения энергопринимающих устройств заявителя к сетям: в соответствии с п. 16б Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (с изм.) 4 месяца.
8. Срок действия технических условий составляет 3 года со дня заключения договора на технологическое присоединение.
9. Стоимость технологического присоединения определяется Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 и Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского края, действующим на момент подписания договора технологического присоединения.

Стоимость технологического присоединения по ставке 2017 г. составляет 550 руб.

На земельном участке проходят сети электроснабжения (кабельные ЛЭП-10 кВ), попадающие в зону строительства и благоустройства прилегающей территории, необходимо выполнить их вынос до начала строительных работ. *Стоимость работ по выносу сетей из зоны строительства, постановка на кадастровый учет кабельных ЛЭП и оформлению охранных зон после выноса сетей электроснабжения в стоимость тарифа за технологическое присоединение не входит.*

Вышеуказанная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и резервирования мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и получения технических условий).

10. Срок действия настоящих технических условий до 01.09.2018 г.

Главный инженер В.В. Жданов

Исп. Калашникова Л.В.
Тел.: 33-07-88